

# Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 240372RECO02-B-M1-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /

BEXIE GROUP S.L.

License holder:

Calle Covadonga 5, 33002 Oviedo, Asturias, Spain

Marca: / Trademark:

 BEXIE GROUP

Número de contrato: /

803065

Contract number:

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: /

Convertidor bidireccional / Bi-directional Converter

Type of product:

Modelos: / Models:

BXM 600/1300

BXM 800/1300

BXM 1000/1300

BXM 600/2400

BXM 800/2400

BXM 1000/2400

Datos técnicos: /

Potencia nominal / Rated power

600 W

800 W

1000 W

Rated characteristics:

Tensión nominal / Rated voltage

230 V<sub>ac</sub>

Frecuencia nominal / Rated frequency

50 Hz

Versión firmware / Firmware version

Master: V610-02005-06

Safety: V610-10014-04

ARM: V610-50072-03

Número de fases / Number of phases

Monofásico / Single-phase  
(L/N/PE)

Transformador de aislamiento /

Isolation transformer

Sí / Yes

Está en cumplimiento con los requisitos de las regulaciones: / Is in compliance with the requirements of the regulations:

- RD 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. <sup>(1)</sup>
- RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. <sup>(1)</sup>
- RD 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Observación: Siendo SOLO certificadas las prescripciones técnicas aplicables a los requisitos para funciones de protección ante variaciones anormales de tensión y frecuencia, auto-reconexión y factor de potencia en la red, según viene definido en el Real Decreto 647/2020. / <sup>(1)</sup> Remark: Being ONLY certified the technical prescriptions applicable to the protective functions requirements for voltage and frequency abnormal variations, self-reconnection and power factor in the grid, as stated in the Real Decreto 647/2020.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno PROCESO 4 de SGS de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PROCESO 4 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 30 de octubre de 2024. / This certificate is first issued on 30<sup>th</sup> October 2024.

Este certificado es válido hasta el 30 de septiembre de 2029. / This certificate is valid until the 30<sup>th</sup> September 2029.

Madrid, 30 de octubre de 2024 / Madrid, 30<sup>th</sup> October 2024



María J. González Soria  
Certificadora

