

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 240372RECO02-A-M1-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /

BEXIE GROUP S.L.

License holder:

Calle Covadonga 5, 33002 Oviedo, Asturias, Spain

Marca: / Trademark:

 BEXIE GROUP

Número de contrato: /

803065

Contract number:

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: /

Convertidor bidireccional / Bi-directional Converter

Type of product:

Modelos: / Models:

BXM 600/1300

BXM 800/1300

BXM 1000/1300

BXM 600/2400

BXM 800/2400

BXM 1000/2400

Datos técnicos: /

Potencia nominal / Rated power

600 W

800 W

1000 W

Rated characteristics:

Tensión nominal / Rated voltage

230 V_{ac}

Frecuencia nominal / Rated frequency

50 Hz

Versión firmware / Firmware version

Master: V610-02005-06

Safety: V610-10014-04

ARM: V610-50072-03

Número de fases / Number of phases

Monofásico / Single-phase
(L/N/PE)

Transformador de aislamiento /
Isolation transformer

Sí / Yes

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / Is in compliance with the test standard:

- **UNE 217002: 2020** Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación: / taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:

- **IEC 62116:2014** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 30 de octubre de 2024. / This certificate is first issued on 30th October 2024.

Este certificado es válido hasta el 30 de septiembre de 2029. / This certificate is valid until the 30th September 2029.

Madrid, 30 de octubre de 2024 / Madrid, 30th October 2024



María J. González Soria
Certificadora

